

Zápis o zkoušce

podle vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Jméno a příjmení: LUKÁŠ MIKA

Datum a místo nar.: 10.7.1970, Česko Lipce

Bydliště: Leopoldova 2044/22, Praha 4

Zkouška : §5 §6 §7 §8 podle vyhl. č. 50/1978 Sb.

Zaměstnavatel: OSVC

Odborné vzdělání: VSO - elektro

Praxe na el. zařízení do 1 000 V: 10 let

nad 1 000 V: /

hromosvody: 10 let

Dne: 19.6.2017 Podpis zkoušeného: [Podpis]

Při ústní zkoušce obdržel otázky z ČSN a souvisejících předpisů:

- ČSN EN 50110-1, 33 1500, 33 1600, vyhl. 50/1978 Sb., vyhl. 73/2010 Sb.,
- soubor TOO pro činnost organizace na el. zařízeních,
- první pomoci při úrazech elektrickým proudem, hašení požárů el zařízení.

Celkové hodnocení zkoušky: **VYHOVĚL - NEVYHOVĚL**

Podle § 5 - 6 - 7 - 8 vyhl.č. 50/1978 Sb. může být pracovník pověřen:

na elektrickém zařízení tř. A do 1000 V včetně hromosvodů

Předseda zkušební komise: Zdeněk Zavázal - RT elektro

1. člen zkušební komise: Jiří Jasný - OZO v oblasti BOZP a PO

2. člen zkušební komise: ZAVÁZAL ZDENĚK

V Praze 19.6.2017

ZDENĚK ZAVÁZAL
ELEKTROSLUŽBY
Ortodox nám. 19, 170 00 Praha 7
mob.: 721 274 267
IČO: 04932617, DIČ: CZ8709180106

JIRÍ JASNÝ
v přepracování
ROJIS/2500/1013
Kontrolní úřad stavení
ROJIS/2500/1013
v oddělení
1-1078/07
OSOBY S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ

Evidenční číslo osvědčení: 10617 Vydáno pracovníkovi dne: 19.6.2017

OSVĚDČENÍ

Lukáš Mika

.....
Jméno a příjmení

10.7.1970, Česká Lípa

.....
narození (datum a místo)

Bydliště : **Leopoldova 2044/22, Praha 4**

v pracovním poměru u : **OSVČ**
(název a adresa)

odborné vzdělání : **ÚSO - elektro**

praxe: **10 let**

Vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku dle § 14 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a může být pověřen :

1. činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací

a) pro samostatnou činnost (§ 6 vyhl.) na : **el. zařízení do 1000V, tř. A, vč. hromosvodů**

b) pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.) na : **XXX**

c) pro řízení

- činnosti prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.) na : **el. zařízení do 1000V, tř. A, vč. hromosvodů**

- provozu (§ 8 vyhl.) na : **XXX**

2. a) samostatným projektováním (§ 10 vyhl.) : **XXX**

b) řízením projektování (10 vyhl.) : **XXX**

Datum : **19.6.2017**



Razítko organizace
podpis odpovědného pracovníka